



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI

LABORATORIUM OKUĆ I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ (LOW ITB)

61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12

Tel. 61 853-76-29 Fax 61 853-78-33 e-mail: laboratorium@itb.poznan.pl

WYCIĄG Z RAPORTU Z BADAŃ nr LOW01-1551/14/Z00OWN

Świadectwo Badań

Laboratorium LOW ITB przeprowadziło badania:

**Okna drewnianego dębowego jednoskrzydłowego
jednorzędowego AT 92 RC4***

przedłożonych przez Firmę:

**ADPOL TRADE Sp. z o.o.
ul. Szosa Bydgoska 56
87-100 Toruń**

na zgodność z wymaganiami PN-EN 1627:2012

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że:

**Okno drewniane dębowe jednoskrzydłowe
jednorzędowe AT 92 RC4 w wersji
otwieranej i nieotwieranej (fix) spełnia
wymagania dla klasy RC4 odporności na
włamanie wg PN-EN 1627:2012**

Odpowiedzialny za jakość
Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Wojciech Woźniak

Poznań, 14 sierpnia 2014 r.

KIEROWNIK
Oddziału Wielkopolskiego
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Wojciech Kujawski

* - pełny opis okna znajduje się w raporcie z badań LOW01-1551/14/Z00OWN